

询价函

逸林路路灯采购已由相关部门批准、，决定对本工程进行询价，择优选定承包人。现将相关事宜告之如下：

一、招标单位：宿州市市政工程有限公司。

二、资金来源：

三、招标名称：逸林路路灯。

四、工程数量：7 柱 4.8 米路灯。

注：本工程为供货工程，无需安装。

五、工期：10 日。

竞标方式：

1、投标方式为投标函报价，报价单（附后），并按规定密封。最低价的报价人为中标单位。

六、技术要求：

1、主杆：

（1）高度：4.8m。

（2）材质为优质钢材热镀锌。

2、LED 光源：

LED 光源 100W；

3、详情见附件。

公示期：自发布之日起五个工作日。

招标单位：宿州市市政工程有限公司

2021 年 9 月 7 日



报价表

工程名称: _____

序号	产品名称	数量	单价	总价
1	4.8米路灯	7 柱		
<p style="text-align: center;">4.8米路灯</p>				
合 价				

投标人名称(盖章): _____

法定代表人或其授权的代理人(签字): _____

日期: 年 月 日

逸林路路灯主材参数

- 1、凡使用钢制件必须进行热镀锌处理，否则应使用不锈钢制件。
- 2、法兰见附图。
- 3、所有紧固件必使用不锈钢制品，包括螺栓、螺丝、铆钉等。
- 4、灯具、灯架、灯杆制作应符合国家相关技术标准、安全标准。应配置保护零线接线端子。并配置断路器（保险）。
- 5、灯杆和灯架内配线应采用铜芯护套线，线径和绝缘应满足技术要求。穿线易破损处应加放绝缘套管保护。
- 6、所有电器配件、光源必须符合国家质量标准、安全标准，具有相应资质的厂家产品，并在提供灯具的同时提供产品合格证；灯具整体检验合格证明。作为检查验收内容之一。
- 7、灯杆、灯架尺寸（详见附图），数量：7柱。应根据实际放样后进行局部调整，以达到灯具整体协调、美观大方的观感效果。
- 8、距法兰盘 1000 mm -1300 mm 处开接口线。。

